



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Пензенской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лунинского,  
Иссинского и Мокшанского районов  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 02 " декабря 2022 г., 14 час. 00 мин. № 98  
(дата и время составления акта)

ОНД и ПР Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов  
(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии: с решением о проведении плановой выездной проверки от 15.11.2022 № 98 заместителя главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслénкова Олега Геннадьевича. Учетный номер КНМ: 58220061000200726672

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Заместителем главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслénковым Олегом Геннадьевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания и территории, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Засечная д.36

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области «Мокшанский психоневрологический интернат» ИНН: 5823002813; юридический адрес: 442370, Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Засечная д.36; адрес фактического осуществления деятельности: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Засечная д.36

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«30» ноября 2022 г. с 10 часов 00 минут по 14 часов 00 минут Продолжительность – 04 часа 00 минут;

«02» декабря 2022 г. с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут Продолжительность – 02 часа 00 минут;

Общая продолжительность - 2 рабочих дня/ 06 часов 00 минут

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:  
не приостанавливалось.

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 06 часов 00 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "02" декабря 2022 г., 12 час. 00 мин.

по "02" декабря 2022 г., 14 час. 00 мин.

по адресу: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Засечная д.36

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 02.12.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

приказ о назначении руководителя юридического лица; - документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя юридического лица; - приказ о назначении лица, ответственного за противопожарное состояние объекта защиты; - документы, подтверждающие техническое

обслуживание и исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре); журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; акты проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений; - протоколы испытаний наружных открытых лестниц предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре; документация, подтверждающая исправность, своевременное обслуживание наружного противопожарного водоснабжения и организацию проведения их проверок в части водоотдачи; техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности; - документация, подтверждающая категорирование по пожарной опасности помещений производственного и складского назначения; - инструкция о мерах пожарной безопасности; - документы, подтверждающие обучение ответственных должностных лиц мерам пожарной безопасности; - журнал учета противопожарного инструктажа; - декларация пожарной безопасности; документы подтверждающие проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей; паспорта на первичные средства пожаротушения (огнетушители)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

#### 11. По результатам выездной проверки установлено:

- 1 Отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материала, используемого для отделки стен и потолка на пути эвакуации в коридоре пищеблока (панели ПВХ). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 3 ст. 134; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 25;
- 2 Запоры на части дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток корпусов №1 и №2, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 26;
- 3 Заполнения проемов (двери) в противопожарных перегородках помещений складского назначения (площадью более 10 м<sup>2</sup>), швейного цеха и электрощитовой в корпусах №1 и №2 не имеют соответствующих пределов огнестойкости не менее EI 30. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 87, ч. 3 ст. 88; табл. 23,24; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6; п.5.1.2
- 4 При наличии открытой лестницы из вестибюля 1 этажа в корпусе №2, вестибюль на 1 этаже не отделен от примыкающих коридоров противопожарными перегородками 1 типа. Основание: Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.19;
- 5 Части здания с помещениями для круглосуточного проживания людей, не отделены от других функциональных частей объекта противопожарными перегородками 1 типа: Основание: Свод правил 4.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.2.4;

- 6 Палаты для маломобильных групп населения в корпусах №1 и №2, за исключением группы М1, не отделены от общих коридоров противопожарными дверьми с пределом огнестойкости не менее EI30. Основание: Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.3.10

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

### 1) Протокол осмотра от 02.12.2022; проверочный лист по форме приложения №1

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель главного государственного инспектора  
Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов  
по пожарному надзору Маслёнков О.Г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и  
Мокшанского районов по пожарному надзору Маслёнков Олег Геннадьевич  
тел. 8 (8450) 2-12-47; ondlunino@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,  
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

«2.» декабря 2022 г.

\_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

*директор*  
(должность)

(подпись)

*Захаров В.Т.*  
(фамилия, инициалы)

Решение направлено в электронном виде:

(адрес электронной почты), в том числе направление через личный кабинет на специализированном электронном портале\*

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

