



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Пензенской области)

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Лунинского,
Иссинского и Мокшанского районов

ул. Социальная, д.1, р.п. Лунино,
Лунинский район, Пензенская область, 442730
Телефон 8 (84161) 3-15-79, факс 8 (84161) 3-15-79
e-mail:ondpr58.lunino@58.mchs.gov.ru

28.12.2024 г. №504

Директору ГАСУ СО ПО
«Мокшанский ПНИ»
Захарову В.Г.

Пензенская область, р.п. Мокшан,
ул. Засечная д.36

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №28

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

« 28 » декабря 2024 г.

р.п. Мокшан Пензенской области
(место рассмотрения: город, село, район)

Главный государственный инспектор Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов
по пожарному надзору Серов Андрей Геннадьевич

(должность, наименование органа надзорной деятельности, фамилия, имя, отчество государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление главного государственного инспектора Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Серова А.Г. по делу об административном правонарушении № 69 от 28.12.2024 г. в области пожарной безопасности и материалы дела в отношении должностного лица – инженера ГАСУ СО ПО «Мокшанский ПНИ» Барыкина Евгения Николаевича

Материалами установлено, что:

« 27 » декабря 2024 года в 12 часов 00 минут в результате проведения плановой выездной проверки государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области «Мокшанский психоневрологический интернат»

по адресу: Пензенская область, р.п. Мокшан, ул. Засечная д.36

было установлено, что:

1. Не обеспечен требуемый расход воды не менее 10 л/с на наружное пожаротушение объекта надзора. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) абзац 2 п.48
2. Водонапорная башня, расположенная на территории объекта надзора, не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) абзац 1 п.53

3. Не обеспечен требуемый расход воды не менее 2,5 л/с на внутренне пожаротушение объекта надзора. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.86
4. Отсутствует аварийное освещение на пути эвакуации в пищеблоке, а так же местах размещения средств пожаротушения. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) абзац 2 п.37

ответственность за совершение которых предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Указанные нарушения стали возможными по причине Вашего бездействия в вопросах соблюдения требований пожарной безопасности. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений, согласно требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности, причин и условий, им способствовавшим.
2. Предусмотреть выделение финансовых средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах **сообщить** в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области (442370, Пензенская область, р.п. Мокшан, ул.Урожайная д.19), **в письменном виде в месячный срок с момента получения представления.**

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ в случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по вышеуказанному преставлению и не сообщение о принятых мерах в ОНД и ПР Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области до 28.01.2025 г., предусмотрена административная ответственность.

Подпись лица, вынесшего представление

(подпись)

(Серов А.Г.)

(расшифровка подписи)

Представление получил

дата, должность, подпись

(Захаров В.Г.)

Представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия УНД Главного управления МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12