



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
Мокшанского района

ул. Охлопкова, 3, п.г.т. Мокшан,
Пензенская область, 442370



Директору ГАУСО ПО «Мокшанский
дом социального обслуживания»
(ИНН 5823002813)

Захарову В.Г.

ул. Засечная, д. 36, р.п. Мокшан,
Мокшанский район, Пензенская
область, 442370

14.04.2026 № 7-03-2026/Прлп225-26-20560022


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений исполнения
законодательства в области безопасности
использования пищевых продуктов
при организации питания, а также
в области противопожарной безопасности

Прокуратурой Мокшанского района Пензенской области
09.04.2026 И 13.04.2026 на основании решения о проведении проверки № 11
от 09.04.2026 при участии специалистов Управления Роспотребнадзора
по Пензенской области, а также сотрудников ОНД и ПР Лунинского, Иссинского
и Мокшанского районов проведена проверка соблюдения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства при организации питания опекаемых, а
также в области противопожарной безопасности
в ГАУСО ПО «Мокшанский дом социального обслуживания»
(ИНН 5823002813, далее по тексту – Мокшанский дом социального обслуживания
или учреждение), расположенном и зарегистрированном
по адресу: ул. Засечная, д. 36, р.п. Мокшан, Мокшанский район, Пензенская
область, в ходе которой установлены нарушения.

В силу статьи 2 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
правовое регулирование социального обслуживания граждан осуществляется на
основании настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 17 Приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н
«Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений» при предоставлении социальных
услуг организация социального обслуживания в установленном
законодательством Российской Федерации порядке осуществляет исполнение
обязанностей опекунов и попечителей в отношении недееспособных



AM № 002519

или не полностью дееспособных граждан, помещенных под надзор в эти организации.

Из пункта 16 Приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н следует, что при предоставлении социального обслуживания, в том числе в стационарной форме социального обслуживания, получателю социальных услуг обеспечиваются, в том числе надлежащий уход и безопасные условия проживания и предоставления социальных услуг.

На основании статьи 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Как указано в статье 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

В силу статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации, в частности, обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Однако, проведенной проверкой в ГАУСО ПО «Мокшанский дом социального обслуживания» выявлены следующие нарушения в области пожарной безопасности.

1. Запоры части дверей эвакуационных выходов в общих коридорах и лестничных клетках не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа или автоматическое открывание по сигналу систем противопожарной защиты и (или) дистанционно сотрудником, осуществляющем круглосуточную охрану. Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» абз. 2 п.26.

2. Порошковый огнетушитель №14 в корпусе №1 не перезаряжен. Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» абз. 1 п.60.

3. В помещении обеденного зала на полу размещен огнетушитель без специальной подставки, исключающей его падение или опрокидывание.



Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.409.

4. Шлейф №43 на приборе приемно-контрольном пожарном в корпусе №2 отключен. Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» абз. 1 п.54.

5. Часть самозакрывающихся дверей в коридорах 1 и 2 этажа корпуса №2 зафиксирована в открытом положении. Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.27 «г».

6. Дверь на 2 этаже корпуса №1 в максимально открытом положении уменьшает требуемую ширину площадки лестницы (устройство для самозакрывания упирается в стену, мешая полному открытию двери). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.2 ч.2 ст.53; Свод Правил 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.2.

7. Дверь, ведущая на улицу из комнаты №20 в корпусе №1, заперта на внутренний замок, не обеспечивающий возможности его свободного открывания изнутри без ключа. Основание: Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» абз. 1 п.26.

Также в указанном социальном учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В силу статей 11 и 24 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которыми индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в частности выполнять требования санитарного законодательства; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению

При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 утверждены санитарные правила СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СП 2.3/2.4.3590-20), которые устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания <1> и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение пункта 2.14 СП 2.3/2.4.3590-20 приготовление холодных закусок и салатов осуществляется с нарушением порядка обеззараживания воздуха, а именно: приготовление холодных закусок и салатов осуществляется в месте, не оборудованном обеззараживающим воздух устройством, что создает условия для размножения микробов в приготовленном блюде.

В нарушение пункта 3.10. СП 2.3/2.4.3590-20 мытье столовых приборов, столовая посуда, чайной посуды, подносов перед раздачей осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, а именно: без обработки дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

В нарушение пункта 8.6.4 СП 2.3/2.4.3590-20 не производится надлежащий контроль за температурным режимом в холодильной камере, а также в отдельно стоящем холодильнике, в которых хранятся закрытые скоропортящиеся продукты (молоко, кисломолочная продукция), а также открытый пищевой продукт (масло сливочное). Находящийся в холодильном оборудовании термометр на момент проверки (13.04.2026) был не исправен и имел показатель свыше 20°C, что для хранения подобной продукции не допустимо. В холодильной камере, в которой хранится продукция, поставляемая в пищеблок на сутки, при проведении выездного обследования 09.04.2026, а также 13.04.2026 холодильное оборудование было не исправно.

По состоянию на 13.04.2026 в учреждении пребывают 13 граждан, имеющих диагноз «сахарный диабет», однако каких-либо мер, направленных на организацию лечебно-профилактического питания для таких граждан, в учреждении в нарушение пункта 8.1.7 СП 2.3/2.4.3590-20 не приняты.

В нарушение пункта 2.16 СП 2.3/2.4.3590-20 поверхность полов во всех пищевых цехах учреждения имеет повреждения.

Также в ходе проверки установлено, что ведение журналов бракеража готовой пищевой продукции, а также бракеража скоропортящейся пищевой продукции в учреждении ведется не в соответствии с рекомендуемыми образцами (Приложения № 4, № 5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20), что приводит к неполному отражению сведений о поставляемой и используемой пищевой продукции.

Нарушения требований пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства не позволяют обеспечить условия для безопасности здоровья социально-незащищенной категории граждан, пребывающих в указанном учреждении.

Обстоятельствами указанных нарушений явилось ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами

ГАУСО ПО «Мокшанский дом социального обслуживания», ответственными за работу на данном направлении.

Учитывая изложенное, и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры и в течение месяца со дня внесения представления, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к установленной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района письменно в установленный законом месячный срок с приложением копии документов о привлечении виновных лиц к ответственности.

4. О дне рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора района.

И.о. прокурора района
советник юстиции



И.А. Ганькин